

ל' ניסן תשפ"ד  
08/05/2024  
סימוכין: 522416

לכבוד  
ירדן קטלב  
מנהל איכות  
הכוכב חברה לתעשיות מגופים מתכת (1987) בע"מ

הנדון: אישור מוצר לשימוש עם מי שתייה  
בהסתמך על תעודת בדיקה מס' 7312211968  
של מכון התקנים הישראלי להתאמה לדרישות ת"י 5452 (2022)

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולאחר בדיקת דגם מייצג של המוצר וקבלת המידע המתייחס אליו, אין לנו התנגדות לשימוש באביזר מסוג מסנן "Y" מדגם 202, תוצרת "TKVC – Tianjin Karekin Valve Co.,Ltd", סין, לשימוש ביישומי מי שתייה בטמפרטורה של עד 40°C.

כל שינוי במוצר או בהרכבו מחייב בחינה נוספת ואישור מחדש.

מכתב זה אינו מהווה המלצה לשימוש במוצר הנ"ל, ואין להשתמש בו לפרסום באמצעי התקשורת ההמוניים.

אישור זה בתוקף עד לתאריך 06/05/2029.

בברכה,  
אסף עמרם  
ראש מדור מים  
ענף כימיה, מזון ומים



מידע באישור זה יפורסם ב"מנוע חיפוש מי שתייה ת"י 5452" באתר המכון

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו-תקן